



RENOVOOI

ALGEMEEN

- Peilmaten t.o.v. NAP
- Rc waarden conform opgave DGMIR: Gevels RC=4,7, Dak RC=6,3
- BG-vloer boven de garage RC=4,7 (rapport B.2020.0324.00.R004)
- Trappenhuizen vallen binnen de themische schil
- De ramen en deuren van de appartementen op de BG en de te verdieping en alle woningtoegangsdeuren fiberglaswendend uitgevoerd volgens waardenklasse 2 van NEN 5006
- Wering van ongedierte conform bouwbesluit, geen openingen >10mm
- In toiletten tegelwerk tot 1,2m + kl., in badruimten tot aan plafond
- Hwv's dak inparadij, hwa's balkons/terrassen uit het zicht gewegewerkt in het gevelpakwerk (waar mogelijk bereikbaar vanuit de negge van het kozijn)
- Positie aanrecht in de appartementen aangegeven door stippenlijst, kooktoestel bevindt zich binnen dit kader.

TEREINRICHTING

- Conform tekeningen en omschrijvingen Delta Vorm

TOEGANGELIJKHEID

- Conform bouwbesluit alle woningen toegankelijk zonder passeren van hoogteverschil van meer dan 0,02m met uitzondering van hoogteverschillen overbrugd door een lift.
- Stoppauwkeurigheid lift zodanig dat het hoogteverschil tussen de liftvloer en de aangrenzende vloer niet meer dan 0,02m bedraagt.
- Doorgangen hebben een dagmaat van minimaal 850 mm

BRANDVEILIGHEID

- Brandwerendheid hoofddraagconstructie minimaal 120 min.
- Brandwerendheid constructie van een vloer of een trap/waover een vluchtroute voert is minimaal 30 min.
- In de extra beschermde vluchtroute toegepaste materialen voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 of beter
- Vloeren meterkasten 60 min. brandwerend
- Deuren op de vluchtroute zijn zonder sleutel of los voorwerp te openen
- Vluchtwegaanduiding en noodverlichting conform opgave DGMIR
- Voor uitgebreide opsmingk essen m.b.t. brandveiligheid zie rapport B.2020.0324.00.R001 van DGMIR
- Opstelplaatsen brandweerauto en brandhydranten conform situatietekening Delta Vorm en rapport B.2020.0324.00.R001 van DGMIR

GELUIDWERING

- Zie rapport B.2020.0324.00.R004 DGMIR en bouwkundige details voor gevel/wand-Moor opbouw.
- Geluidsabsorberende voorzieningen in de gemeenschappelijke verkeersruimtes conform opgave DGMIR, rapport B.2020.0324.00.R004

HEKWERKEN

- T.p.v. van al dan niet te openen ramen een vloerafschieding van ten minste 0,85m+ vloerpeil
- T.p.v. trappen een afschieding van ten minste 0,85m+ voorant tredvlak
- Tussen de afschieding en de trap/vloer een horizontale afstand van ten hoogste 0,05m
- Vloerafschiedingen zijn min. 1m hoog gemeten vanaf de vloer, voor vloeren die hoger liggen dan 13 m boven aansluitende terrein min. 1,2m hoog gemeten vanaf de vloer. Frans - balkondeuren hebben doorsnedebeveiliging conform deze hoogtes.
- Afschiedingen tot een hoogte van 0,7m geen openingen met een breedte groter dan 0,1m
- Afschiedingen geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m + vloerpeil en daarboven een openingen groter dan 0,2
- Beglazing voldoet minimaal aan NEN-EN 1990/1991

symbol: omschrijving:

	betonwand, waar woningscheidend 250mm dik		meterkast		60 min. brandwerend		droge busleiding		balkon-/terrasdeur
	HSB		deurvoet t.b.v. bovengelige meterkast		30 min. brandwerend		brandweeringang		balkon-/terrasdeur met keepland
	prefab beton, architectonisch beton, zie KM staat		schacht		rookwerendheid Ra		brandmeldpaneel		deur vwbdo 60
	metaalwerk, zie KM staat		wtv-installatie		rookwerendheid R200		deur vwbdo 30		kozijn draakiep
	keramisch materiaal, zie KM staat		afleverzet		extra beschermde vluchtroute		deur zelfsluitend		deur voorzien van vrijloopranger aangestuurd door rookmelder in de gang
	isotatie thermisch, Rc conform opgave DGMIR		deurvoet t.b.v. bovengelige afleverzet		vluchtrichting		deur met dranger op kleeflijngnet aangestuurd door rookmelder in de gang		trans balkon draakiep
	metalstud (d=70mm en d=100mm t.p.v. badruimte en tussen verblijfsruimte en technische ruimte)		opstelplek wasmachine / wasdroger		brandweertift		rookmelder, conform NEN 2555 (positie binnen woningen indicatief, n.l.b. installateur)		schulpul
	metalstud woningscheidend (d=210mm tussen woningen onderling en woningen-gemeenschappelijke verkeersruimte)		binnendeuren met dagmaat (toevoeging) bij deuren met extra getuigens conform rapport DGMIR (B.2020.0324.00.R004)						

0 1 2 3 4 5 10m