



**RENOVOOI**

- ALGEMEEN**
- Peilmaten t.o.v. NAP
  - Rc waarden conform opgave DGMIR: Gevels RC=4,7, Dak RC=6,3
  - BG-vloer boven de garage RC=4,7 (rapport B.2020.0324.00.R004)
  - Trappenhuizen vallen binnen de thematische schil
  - De ramen en deuren van de appartementen op de BG en de te verdieping en alle woningtoegangsdeuren fiberglaswendend uitgevoerd volgens weerstandsklasse 2 van NEN 5036
  - Wering van ongedierte conform bouwbesluit, geen openingen >10mm
  - In toiletten tegelwerk tot 1,2m x1, in badruimten tot aan plafond
  - Hwv's dak inpandig, hwa's balkons/terrassen uit het zicht weggewerkt in het gevelpakket (waar mogelijk bereikbaar vanuit de negge van het kozijn)
  - Positie aanrecht in de appartementen aangegeven door stippenlijst, kooktoestel bevindt zich binnen dit kader.
- TEREININRICHTING**
- Conform tekeningen en omschrijvingen Delta Vorm

- TOEGANKELIJKHEID**
- Conform bouwbesluit alle woningen toegankelijk zonder passeren van hoogteverschil van meer dan 0,02m met uitzondering van hoogteverschillen overbrugd door een lift.
  - Stopnauwkeurigheid lift zodanig dat het hoogteverschil tussen de liftvloer en de aangrenzende vloer niet meer dan 0,02m bedraagt.
  - Doorgangen hebben een dagmaat van minimaal 650 mm
- BRANDVEILIGHEID**
- Brandwerendheid hoofddragconstructie minimaal 120 min.
  - Brandwerendheid constructie van een vloer of een trap waover een vluchtroute voert is minimaal 30 min.
  - In de extra beschermde vluchtroute toegepaste materialen voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2 of beter
  - Vloeren metelkasten 60 min. brandwerend
  - Deuren op de vluchtroute zijn zonder sleutel of los voorwerp te openen
  - Vluchtwegaanduiding en noodverlichting conform opgave DGMIR
  - Voor uitgebreide opsomming essen m.b.t. brandveiligheid zie rapport B.2020.0324.00.R001 van DGMIR
  - Opstelplaatsen brandweerstoel en brandhydranten conform situatietekening Delta Vorm en rapport B.2020.0324.00.R001 van DGMIR

- GELUIDWERING**
- Zie rapport B.2020.0324.00.R004 DGMIR en bouwkundige details voor gevel/wand-Moor opbouw.
  - Geluidsabsorberende voorzieningen in de gemeenschappelijke verkeersruimtes conform opgave DGMIR, rapport B.2020.0324.00.R004
- HEKWERKEN**
- T.p.v. van al dan niet te openen ramen een vloerafscheiding van ten minste 0,85m vloerpeil
  - T.p.v. trappen een afscheiding van ten minste 0,85m voor kant tredelvlak
  - Tussen de afscheiding en de trapvloer een horizontale afstand van ten hoogste 0,05m
  - Vloerafscheidingen zijn min. 1m hoog gemeten vanaf de vloer, voor vloeren die hoger liggen dan 13 m boven aansluitende terrein min. 1,2m hoog gemeten vanaf de vloer. Frans - balkondeuren hebben doorvalbeveiliging conform deze hoogtes.
  - Afscheidingen tot een hoogte van 0,7m geen openingen met een breedte groter dan 0,1m
  - Afscheidingen geen opstapmogelijkheden tussen 0,2m en 0,7m vloerpeil en daarboven een openingen groter dan 0,2
  - Belegging voldoet minimaal aan NEN-EN 1990/1991

**symbol: omschrijving:**

	betonwand, waar woningscheidend 250mm dik		60 min. brandwerend		deur vwbdo 60		balkon-/terrasdeur
	HSB		30 min. brandwerend		branddeurpaneel		balkon-/terrasdeur met keepland
	prefab beton, architectonisch beton, zie KM staat		rookwerendheid Ra		deur vwbdo 30		kozijn draaieep
	metalswerk, zie KM staat		rookwerendheid R200		deur zelfsluitend		trans balkon draaieep
	keramisch materiaal, zie KM staat		extra beschermde vluchtroute		deur voorzien van vrijlooptranger		deur met dranger op kleeflijngnet
	isolate thermisch, Rc conform opgave DGMIR		vluchtrichting		deur met dranger op kleeflijngnet		aangestuurd door rookmelder in de gang
	metalstijd d=70mm en d=100mm t.p.v. badruimte en tussen verblijfsruimte en technische ruimte		brandweertift		deur met dranger op kleeflijngnet		aangestuurd door rookmelder in de gang
	metalstijd woningscheidend (d=210mm tussen woningen onderling en woningen-gemeenschappelijke verkeersruimten)		opstelplek wasmachine / wasdroger		rookmelder, conform NEN 2555		(positie binnen woningen indicatief, n.l.b. installateur)
	binnendeuren met dagmaat (toevoeging) bij deuren met extra getuigens conform rapport DGMIR (B.2020.0324.00.R004)						

